

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

« 1 » 04 ТІВ 2026 р.



АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО м. Війшичі вул. Малиновського 19

« 1 » 04 2026 р. (найменування об'єкта)

Бригада у складі Димтевай О.І. Ліщенко В.О

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Війшичі вул. Малиновського буд. 19

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: тр. ф 32-4м; ф 25-62м; ф 15-9м

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

кр. ф 25-2 - тросові; кр. ф 25-1 - вварний (шов); ф 15-1 шв муровані з'єднанні ф 25-2 шв; ф 15-1 шв

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

- 1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:
 - перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; мильна емульсія за прилад «Vibroгаз»
 - ліквідація виявлених витоків газу; кр. ф 15-1 шв

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; —

- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності

- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змашування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано

- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено

- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; перевірено тиском $P < 500$ мм. вод. ст

надією $P < 20$ мм. вод. ст. за 5 хв

- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; перевірено

- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: під час проведення робіт акт ФВК не надано

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Ковальчук М.В.
(прізвище, ініціали)

[підпис]
(підпис)

Члени бригади

Димченко О.І.
(прізвище, ініціали)

[підпис]
(підпис)

Ліщенко В.О.
(прізвище, ініціали)

[підпис]
(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа старший по будинку будинку
(прізвище, ініціали) (підпис)

ст. ін. Р.В. Ковальчук

м.п. М.К. Ковальчук

[підпис]

[підпис]