

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

« 2 » 04 20 16 р.



Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового

ВБГО м. Більшівця
вул. Машинного 36

« 2 » 04 20 16 р. (найменування об'єкта)

Бригада у складі Александров О.О., Веселовський Д.
Дмитрієв М.Б.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Більшівця
вул. Машинного 36

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø50-28см, Ø32-1см, Ø25-1см

Ø32-7см (увідний газопровід (характеристики г-ду))

Ø25-20см (1000см)

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

арм Ø32-1см, Ø25-2см

шпарт Ø32-1см, Ø25-2см

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: всіх систем, вилучення

всередині квартири

- ліквідація виявлених витоків газу: всіх Ø50-1см,

Ø32-1см, Ø25-1см, Ø32-2см,

Ø25-2см

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також упідвали та на горнища, де прокладені газопроводи; вільно
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; вимога
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; P=500 мм в.ст, др. велич в.ст = 576
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів;

- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проводилося

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: повернути вилу газопроводу

щоб укласти вилу в трубу (вироблено)

Виписано попередження:

Майстер ВБГО

Родченков О.А.
(прізвище, ініціали)

[Signature]
(підпис)

Члени бригади

Александров О.Ю.
(прізвище, ініціали)

[Signature]
(підпис)

Васильченко А.І.
(прізвище, ініціали)

[Signature]
(підпис)

Дмитриченко М.В.
(прізвище, ініціали)

[Signature]
(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Від підпису

(прізвище, ініціали)

Бірюковичев

(підпис)

ст. ін. Р.В. Косаченко
с.ф. Герасимов