

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

« 2 » 04 2026 р.



АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО М.В. Килич
вул. Мадановського 38

« 2 » 04 2026 р. (найменування об'єкта)

Бригада у складі Гавришук К.В., Дубованко В.Г.,
Дядько С.К.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті М.В. Килич
вул. Мадановського 38

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø50-28м, Ø32-1м, Ø25-1м

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Ø32-7м
Ø25-20м (стале)

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

улам Ø32-1мм, Ø25-2мм
супр'я Ø32-1мм, Ø25-2мм

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: улам Ø50-1мм, Ø32-1мм
супр'я Ø32-1мм, Ø25-2мм

- ліквідація виявлених витоків газу: улам Ø50-1мм, Ø32-1мм
Ø25-2мм

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; всього
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; P=500 мм в.ст., ΔP=10 мм в.ст., t=5хв
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів;
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. інструктаж

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою БМ, які підлягають усуненню: пошкодження вентилів на горючих газопроводах (вентиль на горючому газопроводі), пошкодження вентилів на горючому газопроводі

Виписано попередження:

Майстер ВБГО	<u>Родіасько О.Ф.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
Члени бригади	<u>Богдан Д.А.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
	<u>Дзюбенко В.Г.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
	<u>Вєрова С.А.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
	_____	_____
	_____	_____
	_____	_____
	_____	_____
	_____	_____
	_____	_____

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Від [Підпис] Бідишук
(прізвище, ініціали) (підпис)
ст. ін. Р. В. Косачук
м-р О. Ф. Гурдін