

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

« 2 » 04 20 26 р.

АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового

ВБГО м. Вилкашівська  
вул. Шевченківська 6

« 2 » 04 20 26 р. (найменування об'єкта)

Бригада у складі Керешов АВ, Кавон АН

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вилкашівська  
вул. Шевченківська 6  
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: φ50 - 2м, φ40 - 4м, φ15 - 5м.

φ40 - 18м, φ15 - 4м, φ10 - 12м, φ15 - 10м,  
φ40 - 10м (своєю)  
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

улам φ15 - 7 м  
шпурт φ15 - 7 м  
(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском, приладовим методом або мильною емульсією: улам φ40 - 1 м, шпурт φ15 - 3 м, шпурт φ15 - 1 м

- ліквідація виявлених витоків газу: улам φ40 - 1 м, шпурт φ15 - 3 м, шпурт φ15 - 1 м

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; \_\_\_\_\_
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в альбомі
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; в альбомі
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; P=500 мм в.ст. P=10 мм в.ст. T=5x6
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; \_\_\_\_\_
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. в альбомі

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: немає газу на лінійних мережах, не встановлено запірних пристроїв, не встановлено запірних пристроїв

Виписано попередження: \_\_\_\_\_

Майстер ВБГО \_\_\_\_\_

Члени бригади \_\_\_\_\_

Воронцов О.Ф.  
(прізвище, ініціали)  
Степанов А.В.  
(прізвище, ініціали)  
Степанов К.А.  
(прізвище, ініціали)  
\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)  
\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)  
\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)  
\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)  
\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(підпис)  
\_\_\_\_\_  
(підпис)  
\_\_\_\_\_  
(підпис)  
\_\_\_\_\_  
(підпис)  
\_\_\_\_\_  
(підпис)  
\_\_\_\_\_  
(підпис)  
\_\_\_\_\_  
(підпис)  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа старший по будівництву Бідак М.В.  
(прізвище, ініціали) (підпис)  
сі. ст. Р. В. Миславський  
є.р. О. Ф. Іванов