

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

« 24 » 03 20 26 р.



АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО Митловий будинок
м. Вінниця вул. М. Коцюбинського 18
(найменування об'єкта)

« 24 » 03 20 26 р.

Бригада у складі Алексєв О.Ю.; Веселовський В.І.;
Дієров С.А.; Дмитрієнко М.В.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця вул. М. Коцюбинського 18
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø40 - 4м., Ø25 - 2м.
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Стояки: Ø25 - 1м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

муртові з'єднання: Ø50 - 1м., Ø25 - 4м.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

І. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; мильна емульсія
та прилад "Vibra GAS"
- ліквідація виявлених витоків газу; коотраїми: Ø50 - 1м., Ø25 - 3м.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи: в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; визако
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання: перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря: _____
 $P = 500 \text{ мм. в.ст.}$, $t = 5 \text{ с.в.}$, $\Delta P = 10 \text{ мм. в.ст.}$
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів: _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: фарбування газопроводу
на місці перевірки сім ЕМ не надано.

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО _____

Члени бригади _____

Лигораківський А.С.
(прізвище, ініціали)

Луксеев О.Ю.
(прізвище, ініціали)

Василюк В.І.
(прізвище, ініціали)

Дідрова С.А.
(прізвище, ініціали)

Дмитрієва М.В.
(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

[Signature]
(підпис)

[Signature]
(підпис)

[Signature]
(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа _____

(прізвище, ініціали) _____ (підпис) _____
Сіренко по будинку № 10
с. м. Р.В. Восієць
м.т. А.С. Федорченко