



АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО м. Волинська
вдч м. Крошівський 11
« 8 » 04 20 26 р. (найменування об'єкта)
Бригада у складі Пугачов ЮВ, Новок АА

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Волинська
вдч м. Крошівський 11
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø50-2м, Ø40-8м, Ø32-14м,
Ø25-10м
(увідний газопровід (характеристики г-ду))
Ø32-6м, Ø25-4м

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

серван Ø25-5м
муфта Ø25-5м

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: примкач, вентилі, мильна емульсія
- ліквідація виявлених витоків газу: серван Ø25-3м, КР2 Ø25-3м

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також, у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; встановлено
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; Р = 500 мм в.ст, ар = 10 мм в.ст, t = 5 мб
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. інструктується

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групової ЕМ, які підлягають усуненню: корозія на газопроводі мережі, всім з'явим вентильним клапанам мережі перевірено все встановлено (інструктується)

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Родієць ОФ
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Члени бригади

Серебряков АВ
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Кашин АН
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа від підпису Богдановича

(прізвище, ініціали)

(підпис)

с.п.п. Р.В. Богданович

м.п. О.Ф. Богданович

[Підпис]