



АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО м. Вінниця вул. Крошвіцькою 13

(найменування об'єкта)

« 9 » 04 20 26 р.

Бригада у складі Дашкевич О.І. Міщук В.О

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця вул. Крошвіцькою 13

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: кр. ф 65-21м; ф 50-33м; ф 40-19м; ф 20-1м
ф 25-1м

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

кр. ф 40-19м; ф 25-15м; ф 20-6м

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

кр. ф 40-3м; ф 25-6м; ф 20-7м
шурові з'єднаня: ф 65-1м; ф 40-3м; ф 25-6м; ф 20-7м.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; мильна емульсія та прилад «Кіброгаз»
- ліквідація виявлених витоків газу; кр. ф 25-1м; кр. ф 20-1м;
шурові ф 20-1м; конотайна ф 20-4м;

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; перевірено тиском $P > 500$ мм. вод. ст. надієм тиску $P < 20$ мм. вод. ст. за 5хб
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів;
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. кріпобруковано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: під час проведення робіт акт ФВК не надано

Виписано попередження:

Майстер ВБГО

Коваленко М.М.
(прізвище, ініціали)

[Signature]
(підпис)

Члени бригади

Димченко О.І.
(прізвище, ініціали)

[Signature]
(підпис)

Личко В.О.
(прізвище, ініціали)

[Signature]
(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Біг підпису Бідробелка
(прізвище, ініціали) (підпис)

сі. ін.

Р.В. Коваленко

сс-р

В.В. Коваленко