

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

« 9 » 04 20 26 р.

АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО № 10
м. Вінниця бул. Кривинського 82
(найменування об'єкта)

« 9 » 04 20 26 р.

Бригада у складі Алексеев О.Ю.; Веселовський В.У.;
Діброва С.А.; Матвійчук А.В.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця
бул. Кривинського 82
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: φ57-39м; φ40-1м; φ32-2м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

φ57-4м; φ40-6м; φ32-3м; φ32-44м (столеми)

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

Крамні (кробкові): φ32-3м; φ40-1м.

Муфтові з'єднання: φ32-3м; φ40-1м.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; мильною емульсією

та приладом Девейла

- ліквідація виявлених витоків газу: Крамні: φ50-1м; φ32-1м;
Контралісія: φ50-1м; φ32-2м; Муфта: φ32-1м.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; б наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; _____
Перевірено тиском P=500 мм. в.в.ст.
Падіння тиску ΔP=20 мм. в.в.ст. t=5 хв.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

Випробування газопроводів
На момент перевірки адм. РВК не надамо.

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО _____

Члени бригади _____

<u>Чуїко В.В.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Signature]</u> (підпис)
<u>Александр О.Ю.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Signature]</u> (підпис)
<u>Веселовський В.Т.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Signature]</u> (підпис)
<u>Діорова С.А.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Signature]</u> (підпис)
<u>Матвінчук А.В.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Signature]</u> (підпис)
_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Бід підпису Відривки

(прізвище, ініціали) С. М. (підпис) [Signature]
и р В. В. Герман [Signature]