

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

« 8 » 09 20 26 р.



АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО м. Вижинці вул. М. Крошевичівського 3
(найменування об'єкта)

« 8 » 09 20 26 р.

Бригада у складі Алексеев Олександр Васильович ВТ, Дмитренко М.В.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вижинці вул. М. Крошевичівського 3
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: φ50-40м, φ40-4м, φ25-12м

φ40-26м, φ25-24м, φ20-8м
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

серед φ40-2м, φ25-5м, φ20-4м
дугоста φ40-2м, φ25-5м, φ20-4м
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

- Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:
 - перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; всіх систем, в тому числі, вентильна арматура
 - ліквідація виявлених витоків газу; серед φ25-1м, φ20-2м, φ25-3м

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; внесено
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; P = 500 мм в.ст., ΔP = 10 мм в.ст., t = 5 хв
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів;

- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: коорсуються газопроводи, всієї мережі перевірено, газ вноситься

Виписано попередження:

Майстер ВБГО

Роддівий О.Г.

(підпис)

Члени бригади

Ковалев О.Ю.

(підпис)

Бессенівський В.І.

(підпис)

Далецький М.В.

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа В.Г. Кіричак Бірюк

(прізвище, ініціали)

(підпис)

С. М. Р. В. Ковалев О.Г.
М. П. О. Г. Кіричак