

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

«15» 04 2026 р.

Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО Кривинського 9

(найменування об'єкта)

«15» 04 2026 р.

Бригада у складі Димеви О.І.; Луцко В.О.; Димітченко М.В.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця вул. Кривинського 9

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: φ50-3Рм; φ40-6м; φ32-3Рм; φ25-12;
φ20-8м;

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

кр. φ25-1шт; φ20-1шт; φ20-2шт - мартові
мартові згідно φ50-1шт; φ25-1шт; φ20-3шт

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: мильна емульсія за

прилад "Відносас"

- ліквідація виявлених витоків газу: коштировка φ50-1шт; φ20-1шт

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змашування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; перевірено тиском $P > 500$ мм. вод. ст. малим тиском $P < 20$ мм. вод. ст. за 5 хв
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів;
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: відгас тиском поблизу селу ЗВВ не надано

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Савицький М.В.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Члени бригади

Міщенко В.О.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Дмитренко А.В.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Димаренко О.І.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа _____

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Савицький М.В. по бригаді ВБГО
сі. ін. Р.В. Мисюк
и ф. М.К. Гобасови