

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

« 6 » 04 2026 р.



АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО \_\_\_\_\_  
м. Вінниця вул. М. Рильського 70  
(найменування об'єкта)

« 6 » 04 2026 р.

Бригада у складі Міценко В.О., Іванчук А.В.,  
Дзюбенко Ю.Т.  
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця  
вул. М. Рильського 70  
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: ф 25-5м; ф 57-8м; ф 40-14м.  
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

ф 20-16м; окремі обводи: ф 20-8м.  
(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))  
Крани (пробкові): ф 20-8м. Муфтові з'єднання: ф 20-8м.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

- Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:
  - перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; мильна емульсія та кришталевий селен
  - ліквідація виявлених витоків газу; Конфайна: ф 20-8м; Муфта: ф 20-20м.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; Перевірено під робочим тиском
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів;

- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. інструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: Порушення газопровода

На момент перевірки Авт ДВК немає

Виписано попередження:

Майстер ВБГО

Чуїков В.В.

(прізвище, ініціали)

[Signature]  
(підпис)

Члени бригади

Миценко В.О.

(прізвище, ініціали)

[Signature]  
(підпис)

Веселовський В.С.

(прізвище, ініціали)

[Signature]  
(підпис)

Фіброва С.А.

(прізвище, ініціали)

[Signature]  
(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа від підпису відповісним

(прізвище, ініціали)

(підпис)

С.М.

Р.В.

Восламен

и-р

В.В.

Чуїков

[Signature]