



**АКТ**

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового

ВБГО м. Вінниця  
вул. М. Славякєвє 53а  
«23» 03 2026 р. (найменування об'єкта)

Бригада у складі Миченко В.Д. Іванчук В.А.  
Демченко В.Д. Мейсєвєцєвє В.В.  
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця  
вул. М. Славякєвє 53а  
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø80-6м, Ø40-8м, Ø32-18м,  
Ø25-11м  
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Ø50-5м  
Ø25-66м (своємє)  
(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

кран Ø50-1мє, Ø25-2мє, Ø20-1мє  
муфта Ø50-1мє, Ø25-1мє, Ø20-1мє  
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:
  - перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: прилад, двоє осіб,  
мильна емульсія
  - ліквідація виявлених витоків газу: к/2 Ø50-1мє, Ø25-2мє,  
муфта Ø25-2мє, Ø20-1мє

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також підвали та на горнища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виглядом
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря:  
 $P = 500 \text{ мм в.ст.}$ ,  $t = 20 \text{ мм в.ст.}$   
 $t = 5 \text{ хв}$
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів;

- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. в процесі роботи

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: але для нас немає перевірки  
але немає (вирішено)

Вписано попередження:

Майстер ВБГО

Члени бригади

<u>Роденко О.Ф.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Signature]</u> (підпис)
<u>Лещенко В.О.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Signature]</u> (підпис)
<u>Гашерева В.К.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Signature]</u> (підпис)
<u>Добровольський В.О.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Signature]</u> (підпис)
<u>Майстерчук А.В.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Signature]</u> (підпис)
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Ситенко Л.А. [Signature]  
(прізвище, ініціали) (підпис)