

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

«07» 04 2026 р.



АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО Митрофан Бурмак  
м. Вінниця вул. М. Шмиги 18  
(найменування об'єкта)

«07» 04 2026 р.

Бригада у складі Кучеров А.В.; Ковал Р.А.;  
Матвійчук А.В.  
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця вул. М. Шмиги 18  
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø50-43.м., Ø40-18.м., Ø32-11м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))  
стояки: Ø32-6м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))  
крім (крюкові): Ø32-8мт муфтами з'єднані: Ø32-8мт.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

- Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:
  - перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; мильне аудіюле та прилад «Vibra GAS»
  - ліквідація виявлених витоків газу; крім: Ø32-2мт, конутрайли: Ø32-3мт., муфта: Ø32-1мт.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в межах
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; P=500 мм вод.ст., t=5хв, ΔP=20 мм вод.ст.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів;
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: фарбування газопроводу

Виписано попередження:

Майстер ВБГО

Члени бригади

Підгородський А.С.  
(прізвище, ініціали)  
Кучеров А.В.  
(прізвище, ініціали)  
Ковал А.А.  
(прізвище, ініціали)  
Мамбієв А.В.  
(прізвище, ініціали)  
\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)  
\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)  
\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)  
\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)  
\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

[Signature]  
(підпис)  
[Signature]  
(підпис)  
[Signature]  
(підпис)  
\_\_\_\_\_  
(підпис)  
\_\_\_\_\_  
(підпис)  
\_\_\_\_\_  
(підпис)  
\_\_\_\_\_  
(підпис)  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа \_\_\_\_\_

В.С. Підгун  
(прізвище, ініціали)

[Signature]  
(підпис)  
сі. іт. Р.В. Мислянський  
и-р І.С. Відродженський