

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

« 07 » 04 20 26 р.

Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО Житловий будинок
м. Вільшуче вул. М. Шмиги 30
(найменування об'єкта)

« 07 » 04 20 26 р.

Бригада у складі Алексеев О.Ю., Веселовський В.І.,
Димитрієнко М.В., Дібрівко С.А., Даченко В.О.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вільшуче вул. М. Шмиги 30
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø 100 - 1 шт., Ø 80 - 1 шт., Ø 76 - 15 шт.,
Ø 50 - 8 шт., Ø 32 - 1 шт., Ø 25 - 9 шт.
(увідний газопровід (характеристики г-ду))
Стояки: Ø 25 - 180 шт.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

крім (пробкові): Ø 32 - 2 шт., Ø 25 - 14 шт.
муртові з'єднання: Ø 32 - 2 шт., Ø 25 - 1 шт.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; мильна емульсія
на прилад "Vibra GAS"
- ліквідація виявлених витоків газу; крім (пробковий): Ø 25 - 6 шт.,
коктургайки: Ø 25 - 4 шт. муртові: Ø 25 - 1 шт.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; R=500 мм. вод.ст., t=5хв, ΔP=10 мм вод.ст.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів;
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: Відсутність газопроводу

Виписано попередження:

Майстер ВБГО

Тигородюк А.С.
(прізвище, ініціали)

(підпис)

Члени бригади

Міхасьєв О.Ю.
(прізвище, ініціали)

(підпис)

Васильовський В.І.
(прізвище, ініціали)

(підпис)

Димитренко М.В.
(прізвище, ініціали)

(підпис)

Діорська С.А.
(прізвище, ініціали)

(підпис)

Даченко В.О.
(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Від підпису Віталія

(прізвище, ініціали)

(підпис)

сі. ін.

Р.В. Москаленко

м.р.

Н.С. Богданович