

"ЗАТВЕРДЖЕНО"



2026 р.

АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО Митрофан Бурдак
м. Вікниче вул. Монастирська 39А
(найменування об'єкта)

«24» 03 2026 р.

Бригада у складі Карюк А.А.; Мустіпан В.М.;
Лук'янчук О.В.; Топашук О.Ф.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вікниче вул. Монастирська 39А
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø 40 - 2м., Ø 25 - 2м., Ø 20 - 15м.
(увідний газопровід (характеристики г-ду))
стояки: Ø 20 - 28м

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))
крес (пробовні): Ø 25 - 1м., Ø 20 - 3м. (кубові): Ø 25 - 1м.
муніципальні з'єднання: Ø 25 - 2м., Ø 20 - 3м.
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

- Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:
 - перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: те прилад "Вікна GAS" мильна емульсія
 - ліквідація виявлених витоків газу: крес (пробовний): Ø 20 - 1м.
коктрпайпи: Ø 20 - 2м.

