



Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО \_\_\_\_\_  
м. Вінниця вул. О. Антонова 191  
(найменування об'єкта)

« 26 » 03 20 26 р.

Бригада у складі Кухаров А.В., Калок А.А., Дожик В.О.,  
Діброва С.А., Матвійчук А.В., Лук'яненко О.В.  
(П.І.М., ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) \_\_\_\_\_

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця  
вул. О. Антонова 191  
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО:  $\phi 57-24\text{м}$ ;  $\phi 29-30\text{м}$

(увідний газопровід (характеристики г-ду))  
 $\phi 25-4\text{м}$ ;  $\phi 32-10\text{м}$ ;  $\phi 40-50\text{м}$ ;  $\phi 57-5\text{м}$ .  
Стожки:  $\phi 25-400\text{м}$ .

(газопроводи еходових клітинок (характеристики г-ду))  
Крани (пробкові):  $\phi 50-2\text{м}$ ;  $\phi 32-6\text{м}$ ;  $\phi 25-9\text{м}$ .  
Муфтові з'єднання:  $\phi 50-2\text{м}$ ;  $\phi 32-6\text{м}$ ;  $\phi 25-9\text{м}$   
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: мильна емульсія та прилад Sewer

- ліквідація виявлених витоків газу: Крани:  $\phi 25-4\text{м}$ ;  $\phi 32-2\text{м}$ ;  
Кокранка:  $\phi 29-2\text{м}$ ; муфта:  $\phi 50-1\text{м}$ .  
 $\phi 50-2\text{м}$ .

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; Перевірено тиском P=500 мм. вод.ст.  
Підняття тиску ΔP=20 мм. вод.ст. t-5хв
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів;

- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проектуртовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню:

Робування газопровода,

Вписано попередження:

Майстер ВБГО

Члени бригади

Чуїко В.В.  
(прізвище, ініціали)

Курєв А.В.  
(прізвище, ініціали)

Калок А.А.  
(прізвище, ініціали)

Розенко В.О.  
(прізвище, ініціали)

Дідрова С.А.  
(прізвище, ініціали)

Мальчиук А.В.  
(прізвище, ініціали)

Людський О.В.  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

[Signature]  
(підпис)

[Signature]  
(підпис)

[Signature]  
(підпис)

[Signature]  
(підпис)

[Signature]  
(підпис)

[Signature]  
(підпис)

[Signature]  
(підпис)

[Signature]  
(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Савченко Р.А.  
(прізвище, ініціали)

[Signature]  
(підпис)