



АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО _____ ж/б
м. Вінниця буль. О. Антонова №23⁹
(найменування об'єкта)

« 25 » 03 20 26 р.

Бригада у складі Куреров А.В.; Канюк А.А.;
Дмитрієнко М.В.; Лукменчук О.В.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця
буль. О. Антонова 23⁹
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: φ32-10м; φ25-20м; φ20-25м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))
Окремі вводи: φ20-4м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))
Крани (пробкові): φ32-1м; φ20-4м.
Муфтові з'єднання: φ32-1м; φ20-4м.
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: мильна емульсія
та прилад "Sewer"
- ліквідація виявлених витоків газу: Кран: φ20-2м;
Контрапка: φ20-2м; муфта: φ20-1м.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів, та обладнання, а також у підвалі та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; _____
Перевірено тиском P=500 мм. вод.ст.
Підійня тиску ΔP=20 мм. вод.ст. T=5аб,
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

На момент перевірки акт ДВР не складено

Вписано попередження: _____

Майстер ВБГО _____

Члени бригади _____

Мушко В.В.
(прізвище, ініціали)

Куреров А.В.
(прізвище, ініціали)

Канюк А.А.
(прізвище, ініціали)

Федотенко М.В.
(прізвище, ініціали)

Лукленчук О.В.
(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

[Signature]
(підпис)

[Signature]
(підпис)

[Signature]
(підпис)

[Signature]
(підпис)

[Signature]
(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Земелько Н.І

(прізвище, ініціали)

[Signature]
(підпис)

