



23»

АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО бул. О. Кобилянської 5а

«23» 03 20 26р. (найменування об'єкта)

Бригада у складі Муратків ВМ, Озвонченко ЮТ, Лук'яненко ОВ (прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склада цей акт у тому, що на об'єкті бул. О. Кобилянської 5а (найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: φ30-14м, φ30-18м, φ32-14м, φ25-8м, φ20-3м, φ25-12м (сходівки) (увідний газопровід (характеристики г-ду))

кран φ32-11м, φ20-11м, сходові φ32-11м, φ20-11м (газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду)) (запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

- Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:
 - перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: Милкаф «Обоодас», мильна емульсія
 - ліквідація виявлених витоків газу: кран φ32-8м, кран φ30-11м, φ32-3м, φ25-8м, φ20-11м, сходові φ25-11м

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горнища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; вимогами
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; Р=500 мм в.ст, а Р=10 мм в.ст, t=5хб
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів;

- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. інструктаж введено

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: всіх, які на момент перевірки перебували в приміщенні, виварювальні, поєднують газопровід

Винесено попередження:

Майстер ВБГО

Члени бригади

Коржівський О.Ф.
(прізвище, ініціали)
Курчак В.М.
(прізвище, ініціали)
Григоренко В.Г.
(прізвище, ініціали)
Курчак О.В.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)
[Підпис]
(підпис)
[Підпис]
(підпис)
[Підпис]
(підпис)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Саргсінко Ю.В. Буринська В.В.

(прізвище, ініціали)

(підпис)

С. М. П.В. Коваленко
М. П. О.Ф. Гордієнко