



АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО м. Білівщина  
буд. П. Тігеленка 2

« 30 » 03 20 26 р. (найменування об'єкта)

Бригада у складі Ліщевко ВО, Івангура ВА

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Білівщина  
буд. П. Тігеленка 2

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø76-30м, Ø20-6м, Ø15-3м

окремі види Ø20-5см (увідний газопровід (характеристики г-ду))

крам Ø20-5см, Ø15-3см  
муфта Ø20-5см, Ø15-3см  
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:
- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: кран Ø20-1см, Ø15-2см,  
Ø20-1см, Ø15-2см
  - ліквідація виявлених витоків газу: кран Ø20-1см, Ø15-2см,  
Ø20-1см, Ø15-2см

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи: в асфальт
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах: всіма серві
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання: перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря: Р=500 мм в.ст., ДР=10 атм в.ст., t=57б
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів:
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами: аромат серві

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: попередження про розрив газопроводу  
або для на момент перевірки не  
маємо (приміє інструкцію)

Вписано попередження:

Майстер ВБГО

Родішев О.Г.  
(прізвище, ініціали)

[Signature]  
(підпис)

Члени бригади

Михайло В.О.  
(прізвище, ініціали)

[Signature]  
(підпис)

Товстухин В.К.  
(прізвище, ініціали)

[Signature]  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа \_\_\_\_\_

Від підпису  
(прізвище, ініціали)

Відомий  
(підпис)  
с.п. Р.В. Волосин  
м.п. О.Ф. Гордієнко

[Signature]  
(підпис)