

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; Перевірено тиском P=500 мм. вод. ст. Надійня тиску dp=20 мм. вод. ст. t=5хв.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів;
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню:

Випробування газопроводів на щільність перевірено таст ДВС не вдало

Виписано попередження:

Майстер ВБГО

Члени бригади

<u>Чушко В.В.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Signature]</u> (підпис)
<u>Луценко В.О.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Signature]</u> (підпис)
<u>Матвійчук А.В.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Signature]</u> (підпис)
<u>Дмитрієнко М.В.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Signature]</u> (підпис)
<u>Діброва С.А.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Signature]</u> (підпис)
_____	(підпис)
_____	(підпис)
_____	(підпис)
_____	(підпис)
_____	(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа

Від [Signature] [Signature]
(прізвище, ініціали) (підпис)
о. в. Р.В. [Signature]
с. т. В.В. [Signature]