

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; Перевірено тиском P=500 мм. в.в. ст.
Навітря тиску dP=20 мм. в.в. ст. t=5 хв.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів;

- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. протестуєтубаво

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню:

Розривання газопровода
На момент перевірки варт ДВР не надаю

Виписано попередження:

Майстер ВБГО

Чуйко В.В.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Члени бригади

Алексеев О.Ю.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Веселовський В.У.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Дмитрієнко М.В.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Юшанчук О.Ф.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа виг підпису відсутньому

(прізвище, ініціали)

(підпис)

с.к. П.В. Косаченко
м-р В.В. Турко