



АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО Митловий будинок
м. Віхнече вул. Космонавтів 6
(найменування об'єкта)

« 16 » 04 20 26 р.

Бригада у складі Дашкриєва М.В.; Дашкриєв В.О.;
Колесніченко Р.А.; Колесніченко В.А.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Віхнече вул. Космонавтів 6
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ф40 - 2м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Ф40 - 8м., Ф25 - 42м.

Стожки: Ф25 - 180м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

кріплення (пробивні): Ф40 - 6шт., Ф25 - 18шт.

шпатель з'єднання: Ф40 - 6шт., Ф25 - 18шт.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; мильня емульсія

та прилад "Vibra GAS"

- ліквідація виявлених витоків газу; кріплення (пробивні): Ф40 - 2шт., Ф25 - 6шт.

кошти: Ф40 - 2шт., Ф25 - 3шт.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; P=500 мм. вод. ст., t=5хв, dp=20 мм. вод. ст.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів;
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: Варування газопроводу на місці перевірки при ДВК не надає

Виписано попередження:

Майстер ВБГО

Підгородецький А.С.
(прізвище, ініціали)

[Signature]
(підпис)

Члени бригади

Димитренко М.В.
(прізвище, ініціали)

[Signature]
(підпис)

Даренко В.О.
(прізвище, ініціали)

[Signature]
(підпис)

Кавка А.А.
(прізвище, ініціали)

[Signature]
(підпис)

Кочур В.А.
(прізвище, ініціали)

[Signature]
(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Біда Андрій Бідинович

(прізвище, ініціали)

(підпис)

С. М. Р. В. Косаченко
І. С. Бідинович