



АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО Митрофан Бурдак
м. Вільшане вул. Кошицьких 8
(найменування об'єкта)

« 16 » 04 20 26 р.

Бригада у складі Кучеров А.В.; Любовський Т.В.;
Мустілюк В.М.; Романчук О.Р.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вільшане вул. Кошицьких 8
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø 50 - 2м, Ø 32 - 12 м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))
Ø 32 - 7 м Стояли: Ø 25 - 220 м

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))
крапки (пробкові): Ø 32 - 18 см.
лифтові з'єднання: Ø 32 - 18 см.
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

- Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:
 - перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; сильна аудіо
та прилад "Vibro GAS"
 - ліквідація виявлених витоків газу; крапки (пробкові): Ø 32 - 2 см
кокорайми: Ø 32 - 18 см. лифта: Ø 32 - 3 см

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; $P=500$ мм. в.ст., $t=5$ хв., $\Delta P=10$ мм. в.ст.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів;
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. прайструктуровано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: Гарбування газопроводу

Виписано попередження:

Майстер ВБГО

Члени бригади

Гідородецький А.С.
(прізвище, ініціали)

Кучеров А.В.
(прізвище, ініціали)

Ткаченко Т.В.
(прізвище, ініціали)

Мусійчук В.М.
(прізвище, ініціали)

Ромашук О.Ф.
(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа від підпису від виробника

С.І.Н.
(прізвище, ініціали)

(підпис)

М.Р.

Р.В. Восілава

Г.С. Гідородецький

Г.С. Гідородецький