



АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО м. Таріши, вул. Б.Хмельницького, 64-а

(найменування об'єкта)

«28» 04 2026 р.

Бригада у складі слюсарі: Матвієнко А.В. Зоберенюк Б.Т.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Таріши, вул. Б.Хмельницького 64-а

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: г-д ф 40-26м ф 32-1,5м ф 25-5м

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

кран-ф 40-1шт. індивідуальні вводи г-д ф 20-11м

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

кран ф 20-4шт. кув.

(система газопостачання квартир (додати список))

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; виконано

- ліквідація виявлених витоків газу; к/г-2шт. кран-3шт

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;

- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; виконано

- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано

- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; виконано

- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; Будівництво тиском повітря P=500 мм вод. ст. падіння тиску відсутнє

- дрібний ремонт газової апаратури і приладів;

- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. Інструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: Будівництво 2-9

Виписано попередження:

Майстер ВБГО

Тимошук А.М.
(прізвище, ініціали)

Члени бригади

Матвієнко А.В.
(прізвище, ініціали)

Зоберенюк Б.Т.
(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

Маслов

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа

(прізвище, ініціали)

(підпис).

Мешканці багатоквартирного будинку від підпису відповісти