



"ЗАТВЕРДЖЕНО"

«17» 04 2026 р.

Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО м. Тарішчи, вул. Б. Котвицькіїв 7

(найменування об'єкта)

«17» 04 2026 р.

Бригада у складі мюсарі: Мишири ІВ Матвієвич А.В.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Тарішчи, вул. Б. Котвицькіїв 7

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: край пробк. ф. 32 - 1шт. 2-9 ф. 32 - 27 м п
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

ф. 25 - 31,7 м. ф. 20 - 4,2 м. ф. 20 - 90 м. (отверки) ф. 15 - 12 м
(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

край ф. 32 - 2шт.; ф. 20 - 5шт. ф. 20 - 29 м
(система газопостачання квартир (дати список))

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; виконано
- ліквідація виявлених витоків газу; край - 2шт. к/г - 3шт.
- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; виконано

