



## АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО м. Тайсеем, вул. Волокостерів, 21

(найменування об'єкта)

«24» 04 2026 р.

Бригада у складі експертів: Шмерін І.В. Дощець В.В.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Тайсеем, вул. Волокостерів, 21

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: г-д  $\phi$  50-1,7 м  $\phi$  32-44,2 м

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

кран-  $\phi$  32- 2шт. пробк.  $\phi$  20- 2шт. шор. інд. вводи

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

г-д  $\phi$  20-14 м

(система газопостачання квартир (додати список))

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; виконано
- ліквідація виявлених витоків газу; н/ч, кран
- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; виконано

- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; виконано

- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано

- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; \_\_\_\_\_

- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; \_\_\_\_\_

Перевірено тиском повітря P=500 мм вод. ст  
Тривання тиску відсутнє

- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; \_\_\_\_\_

- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. Інструктажовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: Арфарбувати 2-9

Виписано попередження: \_\_\_\_\_

Майстер ВБГО

Тимошук А.М.  
(прізвище, ініціали)

[Підпис]  
(підпис)

Члени бригади

Мисиря Х.В.  
(прізвище, ініціали)

[Підпис]  
(підпис)

Домашь В.В.  
(прізвище, ініціали)

[Підпис]  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(підпис).

Мешканці багатоквартирного будинку вгд підпису  
вдвоєм