



АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО м. Тайсін, вул С. Бангери, 1

(найменування об'єкта)

«24» 04 2026 р.

Бригада у складі люди: Мисирін І.В. Мамбієнко А.В.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Тайсін, вул С. Бангери, 1

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: г-р ф 40-38м; ф 32-14,2м ф 25-22,4м
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

ф 20-24м крап ф 40-пробк. - 1шт. ф 32- 1шт. мар.
(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

ф 25- 3шт пробк ф 25-1шт мар. ф 20- 2шт пробк ф 20-35см мар.
(система газопостачання квартир (додати список))

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; виконано
- ліквідація виявлених витоків газу; кр - 3шт крап - 3шт
- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; виконано

- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; виконано

- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано

- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; _____

- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; _____

Перевірено тиском повітря P=500мм вод ст.
Щільність тиску становить 10мм вод ст за 5хв.

- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____

- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. Інструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: Загартувати 2-9

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Билосічук Н.М.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Члени бригади

Мисерін Т.В.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Матвієнко В.Р.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа _____

(прізвище, ініціали)

(підпис).

Мешкає в багатоквартирного будинку від
підпису відповіли