



## АКТ

### про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО м. Тайськи, вул. Студентська, 16

(найменування об'єкта)

«27» 04 2026 р.

Бригада у складі слюсарі: Ширин І.В. Матвієнко Р.В.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) \_\_\_\_\_

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Тайськи, вул. Студентська, 16

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: 7-9 ф 40-10,1 м ф 25-2 м ф 20-4 м  
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

індивідуальні вводи, крани ф 32-1шт. пробк ф 20-5шт. шар  
(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

(система газопостачання квартир (дати список))

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; виконано
- ліквідація виявлених витоків газу; к/г, кран
- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; \_\_\_\_\_

- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; виконано

- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано

- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; \_\_\_\_\_

- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; \_\_\_\_\_

Перевірено тиском повітря P=500 мм вод. ст.  
Надмір тиску відсутня

- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; \_\_\_\_\_

- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. Інструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: Зодарбудати 2-й

Виписано попередження: \_\_\_\_\_

Майстер ВБГО

Тимошук Н.М.  
(прізвище, ініціали)

[Підпис]  
(підпис)

Члени бригади

Шерин І.В.  
(прізвище, ініціали)

[Підпис]  
(підпис)

Матвієнко А.В.  
(прізвище, ініціали)

[Підпис]  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(підпис).

Мешканці багатоквартирного будинку від  
підпису відповіли