



2026р.

АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО с. Мазурівка
вул. Миколашівка, 81

(найменування об'єкта)

«21» 04 2026 р.

Бригада у складі м-р Богдар Ю.М.; сл. Яков В.В.
Тартагний Р.В.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) Комраденко Ю.В.
вул. Миколашівка 1/8

склала цей акт у тому, що на об'єкті с. Мазурівка
вул. Миколашівка, 81
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Г-д; Ø50 - 37м
вводи Ø20 - 8м
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

крани: Ø50 - 1шт (верхові); Ø20 - 8шт (кв.)
фуртунери: Ø40 - 8шт (стіна)
Звартир

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

- Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:
 - перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; Тремандовим методом
Vibro GAS; мильною емульсією
 - ліквідація виявлених витоків газу; крани: Ø20 - 8шт (кв.); Ø50 - 1шт
Муртове з'єднання Ø50 - 1шт; Ø20 - 1шт

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; перевірено
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; всього
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; Перевірено тиском $\Delta p = 500$ мм. вод. ст.,
Надімка $\Delta p = 20$ мм. вод. ст.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовані

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Бондар Ю.М.
(прізвище, ініціали)

(підпис)

Члени бригади

Ганов В.В.
(прізвище, ініціали)

(підпис)

Тарташкеев Р.В.
(прізвище, ініціали)

(підпис)

Ст. майстер Колесник В.С.
(прізвище, ініціали)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Комараненко Ю.В.
(прізвище, ініціали)

(підпис)