



"ЗАТВЕРДЖЕНО"

2026 р.

АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО

с. Мазурівка
вул. Миколаївська, 8.5

(найменування об'єкта)

« 28 » 04 2026 р.

Бригада у складі м-р Богдар Ю.М.; сл. Іванов В.В.
сл. Шербаков Ф.Ф.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

Раснюк Р.Т

склала цей акт у тому, що на об'єкті с. Мазурівка

вул. Миколаївська, 8.5/7

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Г-г; Ø50-37м.

вводі Ø20-8м

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

Крани: Ø50-1шт(кузов); Ø20-1шт(кв)

фрумієре Ø40-1шт(стма)

8 квартир

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; премагновим методом Vibro GFS; мильною емульсією

- ліквідація виявлених витоків газу: Крани: Ø20-1шт(кузов); Ø50-1шт: Мультиметр Ø50-1шт Ø20-1шт

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; перевірено
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змашування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; векоромано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; _____
Перевірено тиском Δр = 500 мм. вод. ст.
Надірено Δр = 20 мм. вод. ст.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовані

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Бондар Ю.М.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Члени бригади

Ганов В.В.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Щуріков Ф.Ф.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Ст. майстер Колесник В.С.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Ласнюк Р.Т.

(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)