



**АКТ**

**про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання**

ВБГО \_\_\_\_\_

*с. Ульянівка  
вул. Садова 46*

(найменування об'єкта)

« *16* » *04* 2026 р.

Бригада у складі *м-р Бондар Ю.М., м. Яков В.В.*

*Тартагнєв Р.В*

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) \_\_\_\_\_

склала цей акт у тому, що на об'єкті *с. Ульянівка  
вул. Садова 46*

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: *Г-д: Ф20 - 35м.*

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

*крани: Ф20-6шт. (кульові)  
футлери стіна Ф40-6шт.*

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; *приладовим методом Vibro GAS; мильною емульсією*
- ліквідація виявлених витоків газу; *крани: Ф20-6шт (кульові)*

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; \_\_\_\_\_
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; перевірено
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; Перевірено тиском  $\Delta p = 500 \text{ мм. вод. ст}$   
тадією  $\Delta p = 20 \text{ мм. вод. ст}$ .
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; —
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовані

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: \_\_\_\_\_

Виписано попередження: \_\_\_\_\_

Майстер ВБГО

Бондар Ю.М.  
(прізвище, ініціали)

[Підпис]  
(підпис)

Члени бригади

Ганов В.В.  
(прізвище, ініціали)  
Тарташней Р.В.  
(прізвище, ініціали)

[Підпис]  
(підпис)  
[Підпис]  
(підпис)

Ст. майстер

Колесник В.С.  
(прізвище, ініціали)

[Підпис]  
(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Мешканці багатоквартирного будинку

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Від підпису відмовився