

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

« 23 » 04 20 26 р.



АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО багатоквартирний житловий будинок

(найменування об'єкта)

« 23 » 04 20 26 р.

Бригада у складі слюсарі Тудзь Р.І., Абрамчик С.П., Макаров О.О.,
Павлюк О.В.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті багатоквартирний житловий будинок

с. Селіщен-Трафопі вул. Райгородська, 1

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø57 - 1м, Ø40 - 32м, Ø20 - 1м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

кран (пробл.) Ø20 - 2шт.

кран (кул.) Ø20 - 4шт.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; виконано

- ліквідація виявлених витоків газу; к/з Ø20 - 4шт, муфта Ø20 - 3шт, кран Ø20 - 1шт,
внутрішню об'ємну з'єдн. - 7шт.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; —
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; виконано
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; проведено P=500 мм. вод. ст. ΔP=0
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; —
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проведено

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: 2-й конребус газобудування, відсутні акти ДВК.

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО _____

Тимошук А. П.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Члени бригади _____

Гудзо Р. П.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Авращенко С. Г.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Михайлова
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа вз підпису відповідальних.
(прізвище, ініціали) _____ (підпис)