



АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО _____ багатоквартирний житловий будинок

(найменування об'єкта)

« 22 » 04 20 26 р.

Бригада у складі слюсарі Бугус Р.І., Абраменко С.П., Макаров О.О., Певецький О.В.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті багатоквартирний житловий будинок
с. Червоний - Барський вул. Районробуду, 2

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: 2-х $\varnothing 57 - 26,5$ м, $\varnothing 25 - 20$ м, $\varnothing 20 - 0,5$ м

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

кварт (кробс.) $\varnothing 50 - 1$ м, $\varnothing 20 - 4$ м.

кварт (квд.) $\varnothing 20 - 3$ м.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; виконано
- ліквідація виявлених витоків газу; кварт $\varnothing 20 - 4$ м, $\varnothing 50 - 1$ м, кв/2 $\varnothing 50 - 1$ м, $\varnothing 20 - 4$ м, муфта $\varnothing 20 - 2$ м, внутрішній вузол - 9 м.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; —
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; виконано
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; проведено P=500 мм. вод. ст. ΔP=0
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; —
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проведено

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: 2-й потієбус грабування, будинки акції ДВК.

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО _____

Члени бригади _____

Михайлик Н.Т.
(прізвище, ініціали)

Гудзь Р.І.
(прізвище, ініціали)

Аврамчик С.Г.
(прізвище, ініціали)

Масаревський
(прізвище, ініціали)

[Signature]
(підпис)

[Signature]
(підпис)

[Signature]
(підпис)

[Signature]
(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа із підпису відповідника. _____
(прізвище, ініціали) (підпис)