



«04» 05 2026 р.

## АКТ

### про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО м. Ужестей вул. Максима Кривоноса, 15

(найменування об'єкта)

«04» 05 2026 р.

Бригада у складі Урбаневського Д.В.; Суходольського М.В.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Ужестей вул. Максима Кривоноса, 15

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: ф40 - 27м; ф20 - 16м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

Кран ф50 продж - 1 мет; кран ф20 шар - 4м; кран ф20 продж. - 1 мет.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; мильна емульсія та прилад Vbrodax
- ліквідація виявлених витоків газу; кран ф50 продж - 1 мет; муфт. з'єднання ф50 - 1 мет. всього 2 витоків

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; визновідає
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; за наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; виконано
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; виконано
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проведено

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: Відсутні акти перевірки ДЗК, фарбування газопроводу

Виписано попередження: усно

Майстер ВБГО	<u>Вітюк М.М.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[підпис]</u> (підпис)
Члени бригади	<u>Урбанський Д.В.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[підпис]</u> (підпис)
	<u>Суходольський М.В.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[підпис]</u> (підпис)
	_____	_____
	(прізвище, ініціали)	(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа \_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали) [підпис]  
(підпис)