



АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО м. Вінниця вул. А. Ратушної 18
(найменування об'єкта)

« 15 » 04 20 26 р.

Бригада у складі Матвійчук А.В.; Мухометов О.В.;
Дугерев А.В.; Кашук А.А.; Яновський Т.В.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця
вул. А. Ратушної 18
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: φ 125-25м; φ 89-87м; φ 57-24м;
φ 40-20м; φ 32-14м.
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Стожки: φ 32-240м
(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

Крани (курилові): φ 40-3м; φ 32-9 м.
Муфтові з'єднання: φ 40-3м; φ 32-9 м.
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:
 - перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; мильова емульсія
та SewerN
 - ліквідація виявлених витоків газу; Контрачка: φ 32-3м.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; _____
Перевірено тиском P=500 мм. в.в.ст.
Подіяння тиску др=20 мм. в.в.ст. t-5хв.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проектуртовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

Робота газопровода
На момент перевірки варт РВР
не робило

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО _____

Члени бригади _____

<u>Чуїко В.В.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
<u>Мавлюк А.В.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
<u>Сурженик О.В.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
<u>Кугеров А.В.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
<u>Калюк А.А.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
<u>Яновський Т.В.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
_____ (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
_____ (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
_____ (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа від підпису від робітника

(прізвище, ініціали)

(підпис)

ст. ін. Р.В. Лоскачев [Підпис]
и.р. В.В. Чуїко [Підпис]