

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

« 5 » 05 2026 р.

Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО м. Вінниця вул. Гоголя 15

(найменування об'єкта)

« 5 » 05 2026 р.

Бригада у складі Дмитрієв М.В. Ліщенко В.О

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця вул. Гоголя 15

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: φ 50 - 12м; 40 - 28м; φ 25 - 7м

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

φ 40 - 5м; φ 25 - 4м

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

кр φ 40 - 1шт; кр φ 25 - 5шт
лифтові з'єднаня: φ 40 - 1шт; φ 25 - 5шт

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; мильна емульсія
ст. прилад "Віброгаз"

- ліквідація виявлених витоків газу; кр φ 25 - 1шт; коніграйна φ 25 - 2шт

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; перевірено тиском $P > 500$ мм. вод. ст. надієм тиску $P < 20$ мм. вод. ст. за 5 хв
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів;
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. вручено

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: під час проведення робіт або ДРК не казано

Виписано попередження:

Майстер ВБГО	<u>Ковальчук М.І.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
Члени бригади	<u>Ліщук В.О.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
	<u>Дмитрієв М.В.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
	_____	_____
	_____	_____
	_____	_____
	_____	_____
	_____	_____
	_____	_____
	_____	_____

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа: в од. підпису Бірюкович

(прізвище, ініціали) _____ (підпис) _____
С.І. П.В. Москаленко
М.В. Бірюкович