

"ЗАТВЕРДЖЕНО"



АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО м. Всквишчя
вул. М. Стравинського 17
«22» 04 2026 р. (найменування об'єкта)

Бригада у складі Мурзієв ВМ, Мірешко ВД,
Іванчук ВМ, Дзюбішко ВО, Курдюк АВ
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склада цей акт у тому, що на об'єкті м. Всквишчя
вул. М. Стравинського 17
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: φ 76 - 42 м, φ 50 - 26 м.

φ 50 - 5 м (увідний газопровід (характеристики г-ду))
φ 25 - 240 м (своєю)

арматура φ 50 - 3 м, φ 25 - 12 м, φ 15 - 3 м
арматура φ 50 - 3 м, φ 25 - 12 м, φ 15 - 3 м
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:
- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: арматура - ВМ, ВОД, ММ, МС

ліквідація виявлених витоків газу: арматура φ 50 - 1 м, φ 25 - 3 м,
φ 15 - 2 м, К/Г φ 25 - 1 м, φ 15 - 1 м, φ 15 - 1 м,
φ 25 - 1 м

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у відвали та на горища, де прокладені газопроводи; в аксельведер
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; векосамо
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; Р=500мм в ч) в ргюмм в е, т-5х6
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів;
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. ароверсрумовсаре

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: амі дби на момеат перевірено не перевірено (применс нарт(а)с(а)мо) коорароуване газопроводу

Виписано попередження:

Майстер ВБГО

Роддасев ОА
(прізвище, ініціали)

[Signature]
(підпис)

Члени бригади

Мукашкін ВМ
(прізвище, ініціали)

[Signature]
(підпис)

Кичанов ДО
(прізвище, ініціали)

[Signature]
(підпис)

Звангер ВА
(прізвище, ініціали)

[Signature]
(підпис)

Федосимов О
(прізвище, ініціали)

[Signature]
(підпис)

Керсєв КВ
(прізвище, ініціали)

[Signature]
(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Біг підпису Бідновича

(прізвище, ініціали)

(підпис)

сі. от. Р.В. Мосин ОА
м.р. О.В. Сердюк В