

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

«22» 04 2026 р.

АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО м. Вікнич вул. Свєтлохо 3

(найменування об'єкта)

«22» 04 2026 р.

Бригада у складі Димитров О.І., Мельничук А.В., Дмитренко А.Р.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вікнич вул. Свєтлохо 3

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: φ 50 - 62 м

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

φ 50 - 2 м; φ 32 - 14 м; φ 25 - 9; φ 15 - 12 м

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

кр φ 50 - 2 мб; кр φ 25 - 8 мб; кр φ 15 - 2 мб
микрофіт з'єднання; φ 50 - 2 мб; φ 25 - 8 мб; φ 15 - 2 мб

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: мильна емульсія та прилад "Vibrogas"
- ліквідація виявлених витоків газу: φ 50 - 2 мб; φ 25 - 3 мб кобразолити
кр φ 25 - 1 мб

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; _____
Перевірено під робочим тиском (грануліт)
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: під час проведення робіт асб ДРВ не надано окраски горючовід

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Ковальчук М.М.
(прізвище, ініціали)

[Signature]
(підпис)

Члени бригади

Димченко О.І.
(прізвище, ініціали)

[Signature]
(підпис)

Маслійчук А.В.
(прізвище, ініціали)

[Signature]
(підпис)

Димченко М.В.
(прізвище, ініціали)

[Signature]
(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа від [Signature] безособисто

(прізвище, ініціали)

(підпис)

С. І. П. В. Ковальчук
М. М. Ковальчук