



Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО _____ м. Вінниця ⁴¹⁰ бул. Миколаївська 16
(найменування об'єкта)

« 4 » 05 20 26 р.

Бригада у складі Алексеев О.Ю.; Діброва С.А.; Доценко В.О.
Матвійчук А.В.; Яновський Т.В.; Куреров А.В.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця
бул. Миколаївська 16
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: φ 89-1м; φ 76-200; φ 32-70см;
(увідний газопровід (характеристики г-ду))
Сталеж! φ 32-230см.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))
Крани (курсові) φ 32-21см. Муфтаві з'єднання: φ 32-21см.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:
- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: мильна емульсія та
прилад « Sewerit »
 - ліквідація виявлених витоків газу: Контрліній: φ 32-14см;
Наковня кранів: φ 32-5см.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи: в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах: виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання: перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря: Перевірено тиском P=500 мм. в.в. ст.
Підійня тиску ар=20 мм. в.в. ст. т. б.в.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів:

- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: випробування газопроводів
На момент перевірки акт ДВР не надано

Виписано попередження:

Майстер ВБГО

Члени бригади

Чуїко В.В.
(прізвище, ініціали)
Алексеев О.Ю.
(прізвище, ініціали)
Дідрова С.А.
(прізвище, ініціали)
Доценко В.О.
(прізвище, ініціали)
Матвійчук А.В.
(прізвище, ініціали)
Яковлевич Т.В.
(прізвище, ініціали)
Кугеров А.В.
(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

[Signature]
(підпис)
[Signature]
(підпис)
[Signature]
(підпис)
[Signature]
(підпис)
[Signature]
(підпис)
[Signature]
(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа всё подписано визначившись
(прізвище, ініціали) (підпис)

С.О. Р.В. Мещанин
и др. В.В. Вербица

[Signature]