



АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО м. Київ
в.а. Мишкової в.с.в.а. 18
(найменування об'єкта)

« 7 » 05 2026 р.

Бригада у складі Арсенів О.О., Ролісевич О.Ф.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті

в.а. Мишкової в.с.в.а. 18

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: ФЧО-38м., ФЛО-11м.

в.а. Мишкової в.с.в.а. 18 (увідний газопровід (характеристики г-ду))

в.а. Мишкової в.с.в.а. 18 (газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: в.а. Мишкової в.с.в.а. 18

- ліквідація виявлених витоків газу: 1/2 ФЛО-2м., 1/2 ФЛО-1м.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в окремих місцях
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; вимога
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря:
 $P = 500 \text{ мм в ст. ар. (варт. в ст. } t = 5 \times 6$
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів;

- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проводилося

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: всіх уст. вст. належить перевірити на надійність (армика металізація), пофарбувати газопровід

Виписано попередження:

Майстер ВБГО

Родісевич О. П.

[Signature]
(підпис)

Члени бригади

Кобальцев О. О.

[Signature]
(підпис)

Родісевич О. П.
(прізвище, ініціали)

[Signature]
(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа від підпису Бірюковича

(прізвище, ініціали)

(підпис)

С. І. П. Р. В. Косламенко
М. П. О. П. Корнієнко