



АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО _____
м. Вінниця вул. Миколаївська 19
(найменування об'єкта)

« 4 » 05 20 26 р.

Бригада у складі Алексеев О.Ю., Діброва С.А., Доценко В.О.
Матвійчук А.В., Яновський Т.В., Кухарев А.В.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця
вул. Миколаївська 19
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: φ76-1м, φ57-50м, φ32-40м,

(увідний газопровід (характеристики г-ду))
Стожки: φ32-180м,

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))
Крани: (кузові): φ32-17м, Муртові з'єднання: φ32-17м.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: мильова емульсія

та прилад "Severin"

- ліквідація виявлених витоків газу: Кухня: φ32-14м,
Мурта: φ32-4м.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; _____
Перевірено тиском P=500 мм. в.в. ст.
Надмірне тиском P=20 мм. в.в. ст. t=5 об.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. предметровано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

Робота на газопроводах
На момент перевірки акт ДВК не готово

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Муріко В.В.

(прізвище, ініціали)

[Signature]

(підпис)

Члени бригади

Алексеев О.Ю.

(прізвище, ініціали)

[Signature]

(підпис)

Діорова С.А.

(прізвище, ініціали)

[Signature]

(підпис)

Доценко В.О.

(прізвище, ініціали)

[Signature]

(підпис)

Матвічук А.В.

(прізвище, ініціали)

[Signature]

(підпис)

Яновська Т.В.

(прізвище, ініціали)

[Signature]

(підпис)

Курєв А.В.

(прізвище, ініціали)

[Signature]

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа від підпису Бірюков

(прізвище, ініціали)

(підпис)

с.п.п. Р.В. Калашов
м-р В.В. Губю