



АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО М. Вікнелія
вул. Михайлівська 24
(найменування об'єкта)
« 7 » 05 2026 р.

Бригада у складі Левченко О.В. Керерова Н.В.
Смоловський Т.В.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті вул. Михайлівська 24
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø 76 - 50 м, Ø 50 - 100 м
Ø 32 - 42 м.
(увідний газопровід (характеристики г-ду))
Ø 32 - 130 м (сходова)

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))
кран Ø 32 - 18 см
мурга Ø 32 - 18 см
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

- Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:
 - перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: время выходя!
не выявлено утечек
 - ліквідація виявлених витоків газу: кран Ø 32 - 13 см, мурга Ø 32 - 18 см
кран Ø 32 - 3 см

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в алей вайоси
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; вешоаксно
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; P=500 мм в.ст., Dp=10 мм в.ст., t=5хв
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів;

- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проводилося

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: але для всіх елементів перевірки не маємо (приміє вкрито), погоджує газопровід

Виписано попередження:

Майстер ВБГО

Члени бригади

<u>Родченков О.В.</u>	<u>[Підпис]</u>
(прізвище, ініціали)	(підпис)
<u>Кур'яков О.В.</u>	<u>[Підпис]</u>
(прізвище, ініціали)	(підпис)
<u>Кернов В.В.</u>	<u>[Підпис]</u>
(прізвище, ініціали)	(підпис)
<u>Соловйов Р.В.</u>	<u>[Підпис]</u>
(прізвище, ініціали)	(підпис)
_____	(підпис)
_____	(підпис)
_____	(підпис)
_____	(підпис)
_____	(підпис)
_____	(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Буд підпису відмовився

(прізвище, ініціали) С.ін. Р.В. Косамаєв (підпис)

С.Р. О.Ф. Кернов