



Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО Житловий будинок
м. Вінниця вул. Миколаївська 27
(найменування об'єкта)

«08» 05 20 26 р.

Бригада у складі Алексеев О.Ю.; Дрозденко Ю.Т.; Дібрівка С.А.
Дмитрієв М.В.; Духейко В.О.; Косичук В.А.; Кучерів П.В.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця вул. Миколаївська 27
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø 150 - 140 м., Ø 125 - 40 м., Ø 100 - 75 м.,
Ø 89 - 55 м., Ø 40 - 100 м., Ø 20 - 12 м.
(увідний газопровід (характеристики г-ду))
Стяжки: Ø 40 - 620 м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))
крани (вварні): Ø 40 - 30 м., Ø 20 - 4 м.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; мильна емульсія
на прилад "Vibra GAS"
- ліквідація виявлених витоків газу; ✓

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; визначено
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; визначено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; _____
P=500 мм вод. ст., t=5 об., dp=10 мм вод. ст.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. визначено

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: на момент перевірки акт ДВК не надано

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО	<u>Гідородевичий А.С.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
Члени бригади	<u>Алексеев В.Ю.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
	<u>Дзюбенко Д.Т.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
	<u>Діброва С.А.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
	<u>Димитрієв М.В.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
	<u>Дочерко В.О.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
	<u>Маліца В.А.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
	<u>Курчатов А.В.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
	_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Біда підписав Бідровичим
(прізвище, ініціали) (підпис)
С.С. П.В. Косламен
и Р. С. Бідровичим