



Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО _____ *ж/б*
м. Вінниця бул. Миколаївська 3
(найменування об'єкта)

« *4* » *05* 20 *26* р.

Бригада у складі *Алексеев О. Ю.; Дмитренко М. В.;*
Влашук О. Р.; Мустіпан В. М.; Міценко В. О.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті *м. Вінниця*
бул. Миколаївська 3
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: *φ89-20м; φ76-160м; φ32-60м;*

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Стожки: φ32-300м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

Крани (ручні): φ32-25м; Муфта з в'язкою: φ32-25м.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; *мильна емульсія*

та прилад "Сенсор"

- ліквідація виявлених витоків газу; *Муфта з в'язкою: φ32-24м.*

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змашування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; Перевірено тиском P=500 мм. вод. ст. Підійня тиску ΔP = 20 мм. вод. ст. t-5хв.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів;
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню:

Варбування газопроводів на мачеті перевірки акт ДВР не надамо.

Виписано попередження:

Майстер ВБГО

Мушко В.В.
(прізвище, ініціали)

[Signature]
(підпис)

Члени бригади

Алексеев О.Ю.
(прізвище, ініціали)

[Signature]
(підпис)

Дмитриченко М.В.
(прізвище, ініціали)

[Signature]
(підпис)

Ромашук О.Р.
(прізвище, ініціали)

[Signature]
(підпис)

Мустігал В.М.
(прізвище, ініціали)

[Signature]
(підпис)

Мищенко В.О.
(прізвище, ініціали)

[Signature]
(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа _____

Буд підпису (прізвище, ініціали) Будробивсь (підпис)
ст. ін. Р.В. Рослашев
м.т. В.В. Губін