



**АКТ**

**про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання**

ВБГО \_\_\_\_\_ м. Вінниця <sup>№ 50</sup> буль. Миколаївська 5  
(найменування об'єкта)

« 4 » 05 20 26 р.

Бригада у складі Ванчук В.А.; Дубосєров Ю.Т.;  
Діорова С.А.; Даченко В.О.; Матвійчук А.В.  
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) \_\_\_\_\_

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця  
буль. Миколаївська 5  
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: φ76-110ш; φ89-7ш; φ32-50ш.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))  
Стоєцькі: φ32-190ш.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))  
Кривий (куривові): φ32-16ш. Муртові з'єднання: φ32-16ш.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:  
- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: мильна емульсія

та прилад "Севен"

- ліквідація виявлених витоків газу: Муртові з'єднання: φ32-25ш.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря;  
Перевірено тиском P=500 мм.вод.ст.  
Повітря тиском P=20 мм.вод.ст.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів;

- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: Робування газопровода  
На момент перевірки вист. ДВР не надамо

Виписано попередження:

Майстер ВБГО

Мушко В.В.  
(прізвище, ініціали)

[Signature]  
(підпис)

Члени бригади

Самчук В.А.  
(прізвище, ініціали)

[Signature]  
(підпис)

Дубоско Ю.Т.  
(прізвище, ініціали)

[Signature]  
(підпис)

Діброва С.А.  
(прізвище, ініціали)

[Signature]  
(підпис)

Козменко В.О.  
(прізвище, ініціали)

[Signature]  
(підпис)

Мальчиук А.В.  
(прізвище, ініціали)

[Signature]  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа від підприємств від приватних осіб  
(прізвище, ініціали) (підпис)

С. М.

В.В. Козменко

М. Р.

В.В. Турко

[Signature]