



АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО _____ №/Б
м. Вінниця буль. Миколаївська 7
(найменування об'єкта)

« 4 » 05 2026 р.

Бригада у складі Лур'як О.В., Кухарев А.В.,
Амобескі Т.В., Алексєєв О.Ю.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця
буль. Миколаївська 7
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: φ57-65 м.; φ32-25 м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Стожки: φ32-85 м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

Кращі (кульові): φ32-8 м.

Муртові з'єднання: φ32-8 м.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; мильна емульсія та прилад, сервіс

- ліквідація виявлених витоків газу; Муртові з'єднання: φ32-14 м.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; Перевірено тиском P=500 мм.вод.ст.
Падіння тиску dp=20 мм.вод.ст. t-5хв.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів;

- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню:

Розбирання газопроводів
На момент перевірки бакт ДВР не вдало.

Виписано попередження:

Майстер ВБГО

Члени бригади

<u>Чуїко В.В.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
<u>Дурманчук О.В.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
<u>Кугеров А.В.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
<u>Яновський Т.В.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
<u>Алексеев О.Ю.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа всц підписав виробивимсь

(прізвище, ініціали)

(підпис)

С.Оп. Р.В. [Підпис]
с.р. В.В. [Підпис]