

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

« 5 » 05 20 26 р.

Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО м. Білошанське вул. Мишораківська 9

« 5 » 05 20 26 р. (найменування об'єкта)

Бригада у складі Дочерняк В.О., Мейв'ягігер М.В., Кур'єнчук О.В., Куреров М.В. (прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Білошанське вул. Мишораківська 9 (найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø 89 - 1м, Ø 76 - 130м, Ø 32 - 90м, Ø 32 - 200м (увідний газопровід (характеристики г-ду))

краве Ø 32 - 18см (газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

- Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:
 - перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; Аренасф. Шкода, Дельта
 - ліквідація виявлених витоків газу; 15/2 Ø 32 - 18см

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи: в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змашування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах: вимог
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання: перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря: P=500 мм в ст. др (0,1 м в с) тест
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів:

- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. інструктаж зроблено

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: в наявності всі елементи мережі, але аварійно (адмис в ризик)

Виписано попередження:

Майстер ВБГО

Члени бригади

<u>Корнієв О.А.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Signature]</u> (підпис)
<u>Домашко В.О.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Signature]</u> (підпис)
<u>Майборода В.В.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Signature]</u> (підпис)
<u>Клименко О.В.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Signature]</u> (підпис)
<u>Черевко В.В.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Signature]</u> (підпис)
_____	(підпис)
_____	(підпис)
_____	(підпис)
_____	(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа

Вед. підпису В.В. Москаленко
(прізвище, ініціали) (підпис)
С.М. О.Ф. Гордієв