



АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО м. Вільшанське
вул. Самарська 11

« 1 » 05 20 26 р. (найменування об'єкта)

Бригада у складі Дзюбенко Ю.Г., Ведурова С.А.,
Рочкало В.О.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вільшанське
вул. Самарська 11
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: φ76-16м, φ50-3м, φ25-18м
φ20-3м

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

φ20 - 20 м ч (Совієць)

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

урам φ25-2мм, φ20-5мм
шурга φ25-2мм, φ20-5мм

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: урам та шурга

- ліквідація виявлених витоків газу: урам φ25-1мм, φ20-1мм,
шурга φ25-2мм

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в плані безпеки
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; в плані безпеки
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевіряємо
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; P=500 мм в.ст., Dпр=10 мм в.ст., T=8хв
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів;
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проводимо інструктаж

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: надсервісним газопроводом 50 мм діам (на місцевості перевіряємо і усуваємо) (сиріжка вкручена)

Виписано попередження:

Майстер ВБГО

Родченків О.Ф.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Члени бригади

Володимир Ю.Т.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Вострова С.А.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Домініков О.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа [Підпис] Б.Григоренко

(прізвище, ініціали)

(підпис)

О.М. Р.В. Косаченко
С.О.Ф. Герасименко