

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

«30» 04 2026 р.

### АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО Митловий будинок  
м. Віжиця пров. Мейстерський 7  
(найменування об'єкта)

«30» 04 2026 р.

Бригада у складі Алексєв О.Ю.; Митвічук А.В.  
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Віжиця пров. Мейстерський 7  
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø40 - 3м, Ø32 - 8м, Ø25 - 30м, Ø20 - 17м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

окремі від

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

крім (пробові): Ø20 - 3м (кульові): Ø20 - 1м.  
муфта з'єднання: Ø20 - 4м

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

I. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: миле сервіс

та прилад "VibroBAS"

- ліквідація виявлених витоків газу; контрайла: Ø20 - 1м.  
муфта: Ø20 - 1м

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; \_\_\_\_\_
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; \_\_\_\_\_  
P=500 мм.вод.ст., t=5 сек., ΔP=10 мм.вод.ст.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; \_\_\_\_\_
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. пріінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: На об'єкті перевірки акт ДПК не надано

Вписано попередження: \_\_\_\_\_

Майстер ВБГО	<u>Гуродський АС</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Signature]</u> (підпис)
Члени бригади	<u>Алексєв ОВ</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Signature]</u> (підпис)
	<u>Метвійчук АВ</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Signature]</u> (підпис)
	_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
	_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
	_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
	_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
	_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
	_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Баршак по березню відсутній  
(прізвище, ініціали) (підпис)  
О. М. Р. В. [Signature]  
А. С. [Signature]