



АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО м. Київ
вул. Космодем'янська 20
«14» 08 20 26 р. (найменування об'єкта)

Бригада у складі Мурман ВМ Миченко ІО
Кашук ВК, Дроботайко АС, Дроботайко ІВ
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

скриала цей акт у тому, що на об'єкті м. Київ
вул. Космодем'янська 20
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: φ100-12м, φ80-67м, φ50-14м,
φ32-6м, φ20-3м, φ15-1м
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

φ32-18м, φ25-30м,
φ25-220м (сходами)
(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

кран φ32-6мм, φ25-18мм, φ20-1мм
мурда φ32-6мм, φ25-18мм, φ20-1мм
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: Крилат, В. Богдан,
Миченко ІО, Миченко ІВ

- ліквідація виявлених витоків газу: кран φ32-1мм, φ25-4мм,
φ15-1мм, φ1/2 φ25-5мм, φ32-1мм
мурда φ25-2мм

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; встановлено
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря:
 $P = 1500$ мм вод.ст., $P = 10$ атм вод.ст. $t = 5 \times 16$
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів;

- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. інструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою БМ, які підлягають усуненню: пошкодження мережі газопроводів, які були на межі аварійного стану, перевірено (вирішено вилучити)

Виписано попередження:

Майстер ВБГО

Члени бригади

<u>Родішев О.Ф.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
<u>Мурманов В.М.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
<u>Клименко В.О.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
<u>Звоніч В.В.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
<u>Морозов Ю.І.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
<u>Савельєв Т.В.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
_____	(підпис)
_____	(підпис)
_____	(підпис)
_____	(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Бог підпису відмовився

(прізвище, ініціали) О.Н. Р.В. Волосин (підпис) [Підпис]
М.Ф. Родішев